

	Tipo:	FORMULARIO		Código:	PAIE.PR4.FM3
	Rige a partir de:	Título:	SOLICITUD DE PARO PROGRAMADO MENOR		Versión:

OPER-DIST-PDR-0508-2026.

Cartago, 13 de julio, 2026.

Señora
Ing. María del Milagro Villalta Romero
Jefe a.i. Operación de la Red
Presente.

ASUNTO: Suspensión de servicio menor para el día 21 de julio del 2026.

Estimado

Se detalla a continuación la siguiente información del Paro Programado Menor:

Fecha de Suspensión:	21 de julio 2026
Hora de la Suspensión:	07:30 a.m.
Hora de restablecimiento:	04:30 p.m.
Objetivo de la Suspensión:	Reubicación de Transformadores.
Circuito monofásico, ramal o secundario a afectar	Guadalupe, costado este del Pozo La Mora.
Clientes afectados por maniobras (Operaciones realizadas para aislar y restablecer zona de trabajo).	No hay clientes afectados por maniobras.
Clientes afectados por paro	Vecinos alrededores del Pozo La Mora. Ferva. Calle Juan Trejos Mora. MAJUNY.
Área encargada de la Suspensión.	Planificación y Desarrollo la Red
Funcionario que Coordina Suspensión:	Supervisor: Claudio Coto Montero Encargado: Edgar Monge Vargas.
Medio utilizado para avisar a los abonados	Boletas.

 JASEC®	Tipo: FORMULARIO	Código: PAIE.PR4.FM3	
Rige a partir de:	Título: SOLICITUD DE PARO PROGRAMADO MENOR	Versión:	Página: 2 de 4

Imagen de la zona afectada con ubicación de clientes:



	Tipo: FORMULARIO	Código: PAIE.PR4.FM3	
Rige a partir de:	Título: SOLICITUD DE PARO PROGRAMADO MENOR	Versión:	Página: 3 de 4

Cuadro de Maniobras y Personal Asignado:

Para desenergizar

Maniobra	Personal Asignado	# Poste
Abrir cuchillas Cortacircuito de Banco de Transformadores Convencionales de 15 KVA # 02095, #02792	CPDR03	04002
Abrir Transformador Autoprotegido de 50 KVA, #09699	CPDR01	34304
Abrir Transformador Autoprotegido de 50 KVA, #07981	CPDR01	21490

Para energizar

Maniobra	Personal Asignado	# Poste
Cerra cuchillas Cortacircuito de Banco de Transformadores Convencionales de 15 KVA # 02095, #02792	CPDR03	04002
Cerrar Transformador Autoprotegido de 50 KVA, #09699	CPDR01	34304
Cerrar Transformador Autoprotegido de 50 KVA, #07981	CPDR01	21490

	Tipo: FORMULARIO	Código: PAIE.PR4.FM3	
Rige a partir de:	Título: SOLICITUD DE PARO PROGRAMADO MENOR	Versión:	Página: 4 de 4

Atentamente,

Supervisor. Claudio Coto Montero
Planificación y Desarrollo de Red
Operación Distribución.

C.C: Jefe Área de Distribución.
Contraloría de Servicios
Salud Ocupacional
Relaciones Públicas
Servicio al Cliente
Centro Control El Bosque
Centro Gestión al Cliente.
Consecutivo.
Expediente